

排水分析

ISO環境事務局

弊社関工場では、プラスチックを洗浄した後の汚水を自社水処理施設にて処理後 3/2を工場水として再利用し 1/3を迫間川に放流しております。
放流する水を月に1度、分析会社にて分析をし基準値を超えないように管理しております。
もし万が一に基準値を超えた場合は上水と混合し希釈させて放流する手順を確実に実施致します。

平成30年度 平成30年4月～平成31年3月

項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
PH	5.8～8.6	-	7.9	8	7.7	8.0	7.9							
BOD	25以下	mg/l	1.1	2	1.0	0.7	0.6							
COD	25以下	mg/l	9	7	5	5	5.1							
SS	90以下	mg/l	1	1	1未満	1未満	1未満							
N-ヘキサン（動植物油脂類）	5以下	mg/l	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満							